


Fjernvarme [m³]

Forbrug i parentes indikerer at perioden ikke er fuldt afsluttet.

Totaler reflekterer afsluttede perioder 25. februar 2013 til 3. marts 2013

Farveindikationer på afvigelser er givet i forhold til en grænse på $\pm 10\%$.

Periode	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse %	Ref.	Afkøling
Mandag	250,00	203,12	46,88	18,8 •	11,28 MWh	47,8 °C
Tirsdag	250,00	194,62	55,38	22,2 •	11,00 MWh	48,6 °C
Onsdag	250,00	224,62	25,38	10,2 •	12,59 MWh	48,2 °C
Torsdag	250,00	163,38	86,62	34,6 •	9,09 MWh	47,8 °C
Fredag	193,81	185,88	7,93	4,1 •	10,77 MWh	49,8 °C
Lørdag	193,81	199,50	-5,69	-2,9 •	11,02 MWh	47,5 °C
Søndag	193,81	186,25	7,56	3,9 •	10,74 MWh	49,6 °C
Total	1.581,43	1.357,38	224,05	14,2 •	76,48 MWh	48,5 °C
Prognose	1.581,43	1.357,38		14,2 •	76,48 MWh	
MWh/m ²	0,00	0,00			0,01 MWh/m ²	




Elektricitet [kWh]

Forbrug i parentes indikerer at perioden ikke er fuldt afsluttet.

Totaler reflekterer afsluttede perioder 25. februar 2013 til 3. marts 2013

Farveindikationer på afvigelser er givet i forhold til en grænse på $\pm 10\%$.

Periode	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse %
Mandag	1.310,46	774,00	536,46	40,9 •
Tirsdag	1.310,46	807,00	503,46	38,4 •
Onsdag	1.310,46	788,00	522,46	39,9 •
Torsdag	1.310,46	792,00	518,46	39,6 •
Fredag	674,62	777,00	-102,38	-15,2 •
Lørdag	674,62	789,00	-114,38	-17,0 •
Søndag	674,62	-1,18	675,80	100,2 •
Total	7.265,71	4.725,82	2.539,89	35,0 •
Prognose	7.265,71	4.725,82		35,0 •
kWh/m ²	0,63	0,41		



Kommentar: